

(伊都)ウエスト2号館のGHP空調室外機の稼働実績(24年度)

○本資料は理学系総合研究棟のGHP空調機の保守点検費を想定するため、参考としてウエスト2号館のGHP空調機の実績を公表するものです。

・ウエスト2号館(R11-1 54,563㎡工学系建物)のGHP空調室外機の年間稼働実績を下記に示します。

室外機数 122 台

・研究室系統をGHP空調機とし、運転時間の長い実験室系統はEHPとしています。

累計時間 252205 (h)

・理学系総合研究棟は工学系建物より、稼働時間は少なくなると推測されます。

平均時間 2,067 (h)

室外機NO.	GHP-509	GHP-605	GHP-807	GHP-511	GHP-607	GHP-1008	GHP-409(仮)	GHP-409	GHP-606	GHP-708	GHP-1007	GHP-911	GHP-910	GHP-410	GHP-510	GHP-709	GHP-808	GHP-411	GHP-514	GHP-710	GHP-906
(1)H24.4.5 稼働時間(h)	1523	20605	20775	4707	19517	27518	269	3048	16742	22135	2878	10181	17055	32861	6243	19064	16493	16629	17043	8990	7940
(2)H25.3.29 稼働時間(h)	1592	21423	23199	5243	20660	32396	291	3524	18645	25327	3691	11744	19616	39398	7468	21757	19842	18666	19782	9832	8913
(2)-(1) (h)	69	818	2424	536	1143	4878	22	476	1903	3192	813	1563	2561	6537	1225	2693	3349	2037	2739	842	973

室外機NO.	GHP-B03	GHP-304	GHP-202	GHP-305	GHP-412	GHP-609	GHP-809	GHP-913	GHP-107	GHP-106	GHP-203	GHP-105	GHP-B02	GHP-513	GHP-610	GHP-810	GHP-1010	GHP-711	GHP-912	GHP-1011	GHP-909
(1)H24.4.5 稼働時間(h)	10554	1669	8515	4982	15868	5821	13164	20930	356	10963	4658	15166	2944	12248	15647	11853	5277	14206	5700	16365	7007
(2)H25.3.29 稼働時間(h)	12102	2261	10019	5509	17655	7474	15462	22618	1178	12110	4890	16032	6789	14175	17929	13766	6549	14835	6213	18976	8554
(2)-(1) (h)	1548	592	1504	527	1787	1653	2298	1688	822	1147	232	866	3845	1927	2282	1913	1272	629	513	2611	1547

室外機NO.	GHP-914	GHP-612	GHP-811	GHP-1012	GHP-1013	GHP-812	GHP-613	GHP-413	GHP-515	GHP-712	GHP-713	GHP-516	GHP-414	GHP-501	GHP-801	GHP-1101	GHP-1001	GHP-1105	GHP-902	GHP-507	GHP-702
(1)H24.4.5 稼働時間(h)	14143	11572	14530	13735	9068	17490	16215	15333	11191	16452	22978	15003	19851	27909	11079	15855	19499	17737	11538	1530	511
(2)H25.3.29 稼働時間(h)	16936	13493	16747	15600	10522	19776	18852	17677	13844	18549	26681	17845	22926	33606	12600	19282	23236	20337	14296	1760	603
(2)-(1) (h)	2793	1921	2217	1865	1454	2286	2637	2344	2653	2097	3703	2842	3075	5697	1521	3427	3737	2600	2758	230	92

室外機NO.	GHP-1004	GHP-1009	GHP-703	GHP-705	GHP-508	GHP-903	GHP-401	GHP-603	GHP-701	GHP-901	GHP-1102	GHP-1002	GHP-802	GHP-506	GHP-402	GHP-604	GHP-1103	GHP-905	GHP-403	GHP-406	GHP-804
(1)H24.4.5 稼働時間(h)	18444	1947	1767	1240	6686	10564	11136	12005	4457	28897	10054	18582	15193	5364	23686	6436	12996	15176	10094	16801	18853
(2)H25.3.29 稼働時間(h)	21296	2536	1849	1293	7438	13156	14346	15214	5084	35230	11377	21290	16904	5672	26848	8360	14933	17175	11731	18740	22376
(2)-(1) (h)	2852	589	82	53	752	2592	3210	3209	627	6333	1323	2708	1711	308	3162	1924	1937	1999	1637	1939	3523

室外機NO.	GHP-704	GHP-405	GHP-404	GHP-904	GHP-502	GHP-503	GHP-302	GHP-301	GHP-201	GHP-103	GHP-101	GHP-102	GHP-303	GHP-B01	GHP-B04	GHP-104	GHP-803	GHP-601	GHP-512	GHP-706	GHP-907
(1)H24.4.5 稼働時間(h)	15596	17298	5449	11435	18279	16429	2598	10615	18144	22745	1859	2235	8580	8064	6324	28442	15670	6184	239	19259	13901
(2)H25.3.29 稼働時間(h)	21289	21310	6533	14402	20561	18960	3006	13707	20326	25285	1976	2502	9918	8929	6497	33554	17677	7676	358	22624	16646
(2)-(1) (h)	5693	4012	1084	2967	2282	2531	408	3092	2182	2540	117	267	1338	865	173	5112	2007	1492	119	3365	2745

室外機NO.	GHP-1106	GHP-1104	GHP-1003	GHP-608	GHP-602	GHP-805	GHP-1005	GHP-1107	GHP-908	GHP-707	GHP-611	GHP-407	GHP-504	GHP-1006	GHP-806	GHP-505	GHP-408
(1)H24.4.5 稼働時間(h)	18653	13986	11517	18614	20198	13467	15720	14869	10553	9456	15586	11983	20451	15648	15254	12898	19271
(2)H25.3.29 稼働時間(h)	22466	15912	13596	21736	22783	15263	17837	17933	12589	11274	18092	15221	23242	18786	17143	14606	21044
(2)-(1) (h)	3813	1926	2079	3122	2585	1796	2117	3064	2036	1818	2506	3238	2791	3138	1889	1708	1773