

業 務 名：九州大学（馬出）生体防御医学研究所増築棟新営その他設計業務

## 質 問 回 答 書

# 質問回答書

業務名：九州大学（馬出）生体防御医学研究所増築棟新営その他設計業務

質問No.	仕様書番号	質問	回答
1	-	敷地周辺の地質調査報告書（柱状図等）がありましたら、ご提示いただけますようお願いいたします。	貸与致します。
2	基本計画書平面図（共通） 1～4階平面図（増築・改修後）	設計にあたり、既存不適格対応等改修範囲について、不適格建築物報告書など既存不適格の内容が分かる資料をご提供頂けるとの理解でよろしいでしょうか。	別紙2を別添のとおり差替えます。別紙2のとおり既存図を貸与致します。仕様書P4「計画通知手続き業務」に記載している業務を行うこととします。
3	設計業務委託特記仕様書 別紙2既存図面リスト	既存建物の平面図や断面図をご教示頂けますか。特に本館と別館での階ごとのレベル差を知りたいです。	貸与致します。
4	基本計画書P2（平面計画）	STEP1での本館改修で電気室を計画していますが、階高や機器荷重は構造上支障ないという理解で宜しいでしょうか。	よろしいです。なお、先行改修範囲における設計業務成果物を貸与致します。
5	基本計画書P2（仮設計画）	既存建物取り壊し及び新営建物建築工事中は、本館と別館を結ぶ仮設の渡り廊下は必要ないでしょうか。	必要ございません。
6	基本計画書P2（平面計画）	既存建物のバリアフリー化については、努力義務の範囲で出来得る必要最小限の計画とするものと判断してもよろしいでしょうか。	福岡市福祉のまちづくり条例の整備基準とします。
7	基本計画書平増築ステップ図	STEP1での雨水管の盛替えは機械設備工事の範疇との理解で宜しいでしょうか。	STEP1については別途先行して設計していますので、設計業務成果物を貸与いたしません。
8	基本計画書平面図（共通） 1階平面図（増築・改修後）	新営建物（増築棟）の1階ピロティは搬入車両等の構内道路としての扱いとして、駐車場で利用はないという理解で宜しいでしょうか。	1階ピロティは駐車場で利用はございません。
9	基本計画書平面図（共通） PH階平面図（増築・改修後）	新営建物（増築棟）の屋上には、空調室外機や自家発電機などが設置される屋外機械置場としての利用を想定されているとの理解で宜しいでしょうか。	よろしいです。
10	基本計画書平増築ステップ図	STEP3での「既存棟の既存不適格対応等改修工事」は生体防御医学研究所（別館）の建物を変更することなく、既存適及改修工事を行うとの理解で宜しいでしょうか。	よろしいです。
11	設計業務委託特記仕様書 別紙2	本館の確認申請日をご教示ください。	確認済証の日付は昭和58年10月12日です。
12	基本計画書 増築ステップ図	増築ステップ図STEP4について、本館の改修工事中は、本館は全館使用しないものと考えてよろしいでしょうか。	先行改修範囲以外の室は使用しない予定です。
13	基本計画書 平面図	別館の平成21年度の全面改修の内容をご教示ください。合わせて今回の適及内容及び改修内容についてご教示ください。	質問No. 2と同様の回答です。
14	基本計画書 平面図	別館の改修工事中は、館内（3階の飼育室含む）は使用する予定でしょうか。ご教示ください。	原則使用する予定です。工事で必要となる機能制限については、別途協議を行う予定です。



## 九州大学（馬出）生体防御医学研究所増築棟新営その他設計業務 既存図面リスト

建物名称	建築年	構造	階数	設計区分	延床面積	図面		備考
						建築図面 (建設時)		
						製本	CAD	
生体防御医学研究所（本館,設備棟）	S59	R	4	新営	2,919	建、機	無	
生体防御医学研究所（別館）	S39	R	3	新営	1,206	建	無	H21全面改修
				改修			有	
生体防御医学研究所（新館）	H12	S	2	新営	388	機	無	

凡例 建：建築図 機：機械設備図