

工 事 名：九州大学（馬出）生体防御医学研究所給排水設備等工事

質 問 回 答 書

質問回答書

工事名：九州大学（馬出）生体防御医学研究所給排水設備等工事

質問 No.	図面番号	質 問	回 答
1		受水槽TW-S-1（再取付）とありますが、 上記、受水槽の仮置き及び保管場所は、現場内でのよろしいで しょうか。	受水槽は、移設先の基礎新設後、移 設元から直接、移設先へ設置するこ とを想定しています。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			